



Spis. Zn.
S UMCP1/108150/2016/VÝS-Am-2/226

Za správnost vyhotovení: *[podepsáno]*
Ing. Lucie Ambrová / 221097521

Datum
6.9.2016

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Úřad městské části Praha 1, odbor výstavby, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000, o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků a podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a dále podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v řízení vedeném podle shora citovaných zákonů žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 29.6.2016 podala

**MČ Praha 1 - zastoupená starostou městské části Ing. Oldřichem Lomeckým, IČO 00063410,
Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12

k o l a u d a č n í s o u h l a s ,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby – vodního díla

**odlučovač tuků umístěný v objektu "Palác Žofín"
Praha 1, Nové Město, Slovanský ostrov**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 952 v katastrálním území Nové Město provedené podle stavebního povolení ze dne 2.6.2016 č.j. S UMCP1/026614/2016/VÝS-Am-2/226 pravomocné 22.6.2016.

Vymezení účelu užívání stavby:

- odlučovač tuků pro nebytový prostor v objektu "Palác Žofín",
- odlučovač tuků je umístěn v samostatné místnosti č. T17 v 1.PP,
- jedná se o volně stojící lapák tuku, typ ACO HYDROJET OS NS4, SF 400,
- potrubí pro výtlač kalů je vyvedeno ze suterénu nad úroveň chodníku do niky na fasádě, která je opatřena revizními dvířky velikosti 150 x 150 mm pro přístup k hadicové spojnici Storz B75,
- lapák tuku je odvětrán nad střechu objektu, větrací potrubí je napojeno na stávající potrubí odvětrávané nad střechu,
- nádoba pro odběr vzorků je umístěna na potrubí za lapákem tuku.



Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 18.8.2016 s tímto výsledkem:

Stavba je provedena v souladu s výše uvedeným stavebním povolením a skutečné provedení stavby je v souladu s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem. Stavebník zajistil, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy a předložil doklady, které jsou součástí vedeného správního spisu ve věci vydání kolaudačního souhlasu, a to zejména 2x hlavní stavební výkresy skutečného provedení stavby, prohlášení dodavatele stavby ve věci použitých výrobků, čestné prohlášení o likvidaci odpadu, informace o provozovateli odlučovače tuků, schválený provozní řád, potvrzení o likvidaci zachycených látek, potvrzení o likvidaci odpadu.

Odůvodnění:

Dne 29.6.2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu vodního díla – odlučovače tuků s předpokládaným dokončením 06/2016. Vodoprávní úřad provedl dne 18.8.2016 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Stanoviska sdělili:

- PVS a.s. zápisem do protokolu ze dne 18.8.2016

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Městská část Praha 1
Úřad městské části
Odbor výstavby
Vodňácká 18, 115 08 Praha 1
-2-

Ing. Barbora Hodanová
vedoucí technického oddělení OV ÚMČ P1

Rozdělovník:

MČ Praha 1 - zastoupená starostou městské části Ing. Oldřichem Lomeckým, Vodičkova č.p. 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Žatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

dotčené orgány:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., správa podzemních sítí, IDDS: ec9fspf
sídlo: Pařížská č.p. 67/11, 110 00 Praha 1-Josefov

spisy

plány + ověřená dokumentace

- 7 -09- 2016